

Số: ~~1402~~/BTS- KTAT&MT

Ninh Bình , ngày 13 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Quý I ☐ Quý II ☒ Quý III ☐ Quý IV ☐ Cả năm ☐

Kính gửi:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình;
- Trung tâm y tế Kim Bảng.

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đơn vị cấp nước: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SON
2. Địa chỉ: TDP Thanh Sơn 3, phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình
3. Công suất khai thác thiết kế: 8.000 m³/ngày.đêm
4. Nguồn nước nguyên liệu (ghi cụ thể): nước mặt sông Đáy

B. HỒ SƠ THEO DÕI, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

1. Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước, tần suất thực hiện nội kiểm và chế độ thông tin báo cáo

Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước			Số lượng mẫu và các thông số thử nghiệm nội kiểm trong kỳ báo cáo (đầy đủ theo quy định hay không)	Tần suất thực hiện nội kiểm (đúng theo quy định hay không)	Chế độ thông tin báo cáo (đúng theo quy định hay không)	Các biện pháp khắc phục (có hay không)
Lập hồ sơ (có hay không)	Hồ sơ đầy đủ theo quy định (có hay không)	Nếu không đầy đủ thì thiếu tài liệu gì				
Có	Có		Đầy đủ theo quy định	Đúng theo quy định	Đúng theo quy định	Có

Nhận xét:

Công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc quản lý hồ sơ theo dõi, chất lượng nước, lấy mẫu nước nội kiểm và chế độ thông tin báo cáo.



2. Kết quả thử nghiệm thông số chất lượng nước trong kỳ báo cáo

Nội dung	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
Tổng số đơn vị cấp nước trực thuộc	0		
Tổng số mẫu nước làm thử nghiệm	11		
Tổng số mẫu nước sinh hoạt đạt quy chuẩn	09	100	
Tổng số mẫu nước sinh hoạt không đạt quy chuẩn	0	0	
Tổng số mẫu nước mặt (sông Đáy) đạt QCVN 08:2023, mức A	0	0	
Tổng số mẫu nước mặt (sông Đáy) không đạt QCVN 08:2023, mức A	02	100	
Các thông số không đạt			
BOD ₅	02		
COD	02		
Amoni (NH ₄ ⁺ tính theo N)	01		
Nitrit (NO ₂ ⁻ tính theo N)	01		
Chất hoạt động bề mặt	02		

117613
CÔNG TY
PHÂN
CỐ VICE
T SƠN
KIẾT - T.M

C. KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM

Ngày 16/4/2026, Công ty đã tiếp Đoàn kiểm tra liên ngành (được thành lập theo Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình) kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác quản lý chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2026, kết quả như sau:

- Công ty đã cơ bản thực hiện các quy định pháp luật về khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước;
- Công ty đã thực hiện giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT;
- Kết quả phân tích chất lượng nước: thông số Pecmanganat không đạt QCVN 01:2022/HN; Công ty đã nhanh chóng tổ chức triển khai và duy trì đồng loạt các hoạt động khắc phục để chất lượng nước sạch đảm bảo yêu cầu quy định.

D. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Kính đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước: tăng cường thanh tra, giám sát chặt chẽ các nguồn xả thải nhằm cải thiện chất lượng nước mặt sông Đáy; Hướng dẫn, phổ biến các đơn vị lịch vận hành, bơm nước hợp lý nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước, tránh nguy cơ cạn kiệt dòng chảy.

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn trân trọng báo cáo./. *MDY*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng giám đốc (để bc);
- Lưu: VT, KTAT&MT. *Pham*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Mạnh Tường

